Wand-Augenwascher 3863



Krusman 3863 Wand-Augenwaschanlage - Notfallstation gemäß EN 15154 und ANSI Z358.1

Überblick über Krusman Eyewash 3863 - Industrielle Augensicherheit

Die **Krusman Eyewash 3863** ist eine professionelle Wand-Augenspülung, die für eine sofortige Augendekontamination bei einem Zwischenfall entwickelt wurde. Dieses Modell eignet sich besonders für industrielle Umgebungen und Bereiche mit chemischen Risiken. Es ist zuverlässig, robust und entspricht internationalen Standards und bietet einen wesentlichen Schutz bei Spritzern von gefährlichen Stoffen.

Vorteile des Wand-Augenreinigers 3863 - Robust, konform und einfach zu installieren

- **Optimale Durchflussrate**: ca. **14 Liter pro Minute** für eine effektive Spülung.
- **Automatisches Entleerungssystem**: Verhindert Stagnation des Wassers dank eines federlosen Kugelhahns.
- **Strapazierfähige Materialien**: Becken aus pulverbeschichtetem Edelstahl, Wasserhahn aus Messing, Wandhalterung aus Aluminium.
- **Inklusive beleuchtetem Warnschild**: Damit die Notrufstation sofort sichtbar ist.
- Praktische, platzsparende**Wandmontage**.

Technische Daten für Krusman 3863 - Durchfluss, Druck, Material, Abmessungen

Merkmale	Detail
Referenz Produkt	3863
Installation	Wandmontage
Durchflussmenge	Ca. 14 L/min
Erforderlicher Druck	Min. 2,4 bar - Max. 6,5 bar
Anschluss Versorgung	½? weibl
Anschluss Abfluss	1 ¼? weiblich
Abmessungen (B×H×T)	380 × 195 × 365 mm
Gewicht	3 kg
Hauptmaterialien	Edelstahl, Messing, Aluminium

Mitgeliefertes Zubehör	Beleuchtetes Warnschild

Installationsanleitung für Krusman 3863 Augenwaschanlage - Wandbefestigung und Anschlüsse

- Wandbefestigung in einer empfohlenen Höhe von **1100 mm** (Höhe der Austrittsdüsen).
- Trinkwasserversorgung mit konstantem Druck ? 2,4 bar.
- Anschluss an einen Abfluss über Ausgang 1 ¼?.
- Nach der Installation einen Durchfluss- und Funktionstest durchführen.

Sicherheitsstandards eingehalten - EN 15154-2 und ANSI/ISEA Z358.1

Die Krusman 3863 Augenwaschanlage entspricht den folgenden Standards:

- **EN 15154-2**: Europäische Anforderungen für Notduschen und Augenwaschanlagen.
- **ANSI/ISEA Z358.1**: US-amerikanische Standards für industrielle Sicherheit (Mindestdurchflussmenge, Spüldauer, Strahlhöhe).

Diese Normen gewährleisten eine wirksame Spülung für mindestens 15 Minuten bei ausreichendem Durchfluss und sofortiger Erreichbarkeit.

Häufig gestellte Fragen zur Krusman 3863 Augenwaschanlage - FAQ für den professionellen Gebrauch

Ist diese Augenwaschanlage für eine chemische Werkstatt geeignet?
Ja, sie entspricht den Normen EN 15154-2 und ANSI/ISEA Z358.1 und ist perfekt für Risikoumgebungen geeignet.

Welcher Wasserdruck ist erforderlich?
Ein Mindestdruck von **2,4 bar** ist erforderlich, um einen Durchfluss von 14 L/min zu gewährleisten.

Wird dieses Modell mit Beschilderung geliefert?
Ja, ein **beleuchtetes Sicherheitspiktogramm** wird mitgeliefert.