Brandschutzabschnitt mit 2 Ausgängen GFR 20 mit Schraubhähnen – Eingang DSP 40



Die **Feuerlöschverteilung mit zwei Hähnen** ermöglicht die Aufteilung einer Wasserzufuhr auf zwei separate Leitungen. Sie ist mit einem **DSP 40-Eingang** und **zwei GFR-Steckanschlüssen 20** ausgestattet, die jeweils über einen eigenen Hahn gesteuert werden.

Dank ihrer Aluminiumkonstruktion und ihrer kompakten Bauweise eignet sich diese Vorrichtung für Brandschutznetze und Einsätze, bei denen zwei Abzweige von einer einzigen Leitung versorgt werden müssen.

Zwei separat gesteuerte Ausgänge

Jeder Ausgang verfügt über einen eigenen Absperrhahn. Der Benutzer kann somit je nach den Anforderungen des Einsatzes entweder eine einzelne Leitung oder beide versorgen.

Diese Konfiguration erleichtert die Einrichtung von zwei unabhängigen Abzweigen bei Beibehaltung einer einzigen Hauptversorgung über DSP 40.

Anschlusskonfiguration

Anschluss	Konfiguration
Eingang	DSP 40
Ausgang 1	GFR-Stecker 20
Ausgang 2	GFR-Stecker 20
Steuerung der Ausgänge	2 unabhängige Ventile

Aluminiumkonstruktion und Druckstufe PN25

Das Gehäuse besteht aus **Aluminium**, wodurch das Gewicht reduziert wird, ohne die für Brandschutzarmaturen erforderliche Festigkeit zu beeinträchtigen.

Die Baugruppe ist für einen **Nenndruck von PN25** ausgelegt und wiegt etwa **2 kg**.

Technische Daten

Feuerlöscharmatur mit 2 Hähnen	
Typ	Feuerlöscharmatur mit 2 Hähnen
Eingang	DSP 40
Ausgänge	2 × GFR-Stecker 20
Anzahl der Hydranten	2
Material	Aluminium
Nenndruck	PN25
Gewicht	ca. 2 kg
Anschlussnorm	NF S 61-701
Zertifizierung	NF-Norm für Feuerwehrausrüstung

Anschlüsse entsprechen der Norm NF S 61-701

Die Kupplungen entsprechen **der Norm NF S 61-701** und verfügen über die Zertifizierung **„NF Matériels Sapeurs-Pompiers**“.

Diese Konfiguration aus DSP 40 und GFR 20 ist von der für SYM 20-Anschlussstücke geltenden Ausnahme nicht betroffen.

Für Brandbekämpfungsnetze

Diese Aufteilung kann bei Einsatzgeräten oder Anlagen verwendet werden, bei denen eine DSP 40-Versorgung auf zwei mit GFR 20 ausgestattete Leitungen aufgeteilt werden muss.