

Douche de sécurité sur pied avec lave-œil et lave-visage 3882



Présentation de douche de sécurité combinée Krusman 3882 – Douche et lave-œil avec mitigeur intégré

La **station d'urgence Krusman 3882** est un équipement combiné intégrant une douche de sécurité et un lave-œil/facewash, conçu pour les environnements industriels exposés à des produits chimiques ou contaminants. Elle est équipée d'un **mitigeur thermostatique** permettant la distribution d'eau tempérée, essentielle pour une décontamination efficace des yeux et du corps.

Avantages de la station de sécurité Krusman 3882 – Efficacité, sécurité et conformité

- **Mitigeur intégré** : mélange automatiquement eau chaude et eau froide pour fournir une eau tempérée conforme aux normes.
- **Débit élevé** : environ 76 L/min pour l'ensemble de la station, dont 28 L/min pour le lave-œil.
- **Matériaux robustes** : tuyauterie galvanisée, buses en inox revêtu de poudre verte, pour une excellente résistance à la corrosion.
- **Système de vidange automatique** : évite la stagnation de l'eau, conforme aux exigences d'hygiène.
- **Commande simple** : robinet à bille "stay open" actionnable par tige manuelle.
- **Signalisation d'urgence** incluse pour repérage immédiat de la station.

Caractéristiques techniques de la douche de sécurité Krusman 3882 – Débit, raccordement, dimensions

Spécification	Détail
Référence	Krusman 3882
Type	Station combinée douche + lave-œil
Mitigeur intégré	Oui – eau chaude + eau froide
Débit total	Environ 76 L/min
Débit lave-œil	Environ 28 L/min
Pression minimale requise	2,4 bar
Raccord eau froide	¾" femelle
Raccord eau chaude	¾" femelle
Raccord évacuation	1 ¼" femelle
Matériaux	Acier galvanisé ou acier Inox, revêtement poudré
Dimensions (L × P × H)	400 × 790 × 2320 mm
Poids	Environ 20 kg
Accessoires inclus	Signalisation de sécurité, système d'autovidange

Installation de la station d'urgence 3882 – Fixation et raccordements

- Fixation au sol ou murale (version 3880 pour mur).
- Alimentation en eau chaude et froide via deux raccords femelles ¾".
- Évacuation via sortie femelle 1 ¼".
- Tester le fonctionnement du mitigeur et les débits après installation.
- Hauteur recommandée pour le lave-œil : 1100 mm (norme EN 15154).

Conformité aux normes – EN 15154-1/2 et ANSI/ISEA Z358.1

La douche de sécurité combinée Krusman 3882 respecte les principales normes de sécurité :

- **EN 15154-1 et EN 15154-2** : sécurité des douches et lave-yeux dans les environnements industriels.
- **ANSI/ISEA Z358.1** : normes américaines pour le débit, la durée de rinçage (15 minutes minimum) et la température de l'eau.

Ces standards garantissent une intervention d'urgence efficace en cas d'exposition à des substances dangereuses.

Questions fréquentes sur la station Krusman 3882 – FAQ sécurité industrielle

Cette station fournit-elle de l'eau tempérée ?

Oui, elle est équipée d'un **mitigeur thermostatique intégré** pour délivrer une eau à température constante, évitant tout risque de choc thermique.

Est-elle adaptée aux environnements chimiques ?

Parfaitement. Elle est conçue pour les industries manipulant des substances dangereuses et respecte toutes les normes de sécurité européennes et américaines.

Peut-on la raccorder facilement ?

Oui, avec des raccords standards $\frac{3}{4}$ " pour l'eau et $1\frac{1}{4}$ " pour l'évacuation, son installation est rapide pour une mise en conformité immédiate.