# Sparklet cartouche de CO? pour douche portative



La **cartouche CO? 40 g**, aussi appelée **SPARKLET CARTOUCHE**, est destinée à la mise en pression d'une **douche portative compatible 6 L ou 9 L**. Elle permet de propulser l'eau de rinçage lorsque la douche est actionnée, afin d'assurer une intervention rapide en cas de projection de produits dangereux, de contamination ou de brûlure.

Ce consommable est indispensable au bon fonctionnement de la douche portative. Il doit être remplacé **après chaque utilisation** ou dans le cadre du suivi périodique de l'équipement, avec un remplacement recommandé **tous les 6 mois**.

## Une cartouche de rechange pour douche portative 6 L ou 9 L

Prévoir une **SPARKLET CARTOUCHE CO? 40 g** de rechange permet de remettre rapidement la douche en service après déclenchement, contrôle ou maintenance. C'est un point important pour les ateliers, laboratoires, zones industrielles, postes de secours ou véhicules d'intervention où l'équipement doit rester disponible en permanence.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| | Sparklet cartouche CO? 40 g |
| | Cartouche de gaz pour douche portative |
| | CO? |
| | 40 g |
| | Douches portatives compatibles 6 L et 9 L |

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | Mise en pression et remise en service de la douche portative |
| **Conditionnement** | Unitaire |
| **Dimensions indicatives** | H 200 x Ø 150 mm |
| **Poids indicatif** | 200 g |
| **Remplacement recommandé** | Après chaque utilisation ou tous les 6 mois |

## Pour quels usages prévoir une cartouche de rechange ?

Une cartouche de rechange est recommandée sur les sites où la douche portative doit rester immédiatement disponible : poste de secours, atelier, laboratoire, zone de stockage, environnement industriel ou véhicule d'intervention. Elle évite qu'une douche utilisée ou contrôlée reste indisponible faute de consommable de remplacement.

## FAQ – Sparklet cartouche CO? 40 g pour douche portative 6 L ou 9 L

### Cette cartouche convient-elle aux douches portatives 6 L et 9 L ?

Oui, cette cartouche est destinée aux **douches portatives compatibles 6 L ou 9 L**. Avant commande, il reste recommandé de vérifier la référence de la douche ou les indications figurant dans la notice de l'équipement.

### Pourquoi faut-il remplacer la cartouche après utilisation ?

Après déclenchement de la douche portative, la cartouche ne doit plus être considérée comme disponible pour une nouvelle intervention. Son remplacement permet de garantir une nouvelle mise en pression correcte de l'équipement.

### Pourquoi prévoir un remplacement périodique tous les 6 mois ?

Le remplacement périodique permet de sécuriser la disponibilité de la douche portative et d'éviter qu'un équipement de premiers secours reste en service avec une cartouche trop ancienne ou insuffisamment fiable.

### Quand contrôler l'état de la cartouche ?

L'état de la cartouche doit être vérifié lors des contrôles périodiques de la douche portative, après toute utilisation et avant remise en service. Il faut également s'assurer que la cartouche est correctement stockée, non endommagée et adaptée à l'équipement concerné.